Kvalita vody v obci Hostěnice

Datum odběru: 15.10.2025
Místo odběru: MŠ Hostěnice, č.p. 95, 1. patro, dětské WC, umyvadlo

Parametr	Hodnota	Limit	Jednotka
Escherichia coli	0	max. 0 (NMH)	KTJ/100ml
Koliformní bakterie	0	max. 0 (MH)	KTJ/100ml
Počty kolonií při 22	5	max. 200 (DH)	KTJ/ml
Počty kolonií při 36	0	max. 40 (DH)	KTJ/ml
Amonné ionty	0,05	max. 0,5 (MH)	mg/l
Barva	<2	max. 20 (MH)	mg/l Pt
Dusičnany	8,64	max. 50 (NMH)	mg/l
Dusitany	<0,005	max. 0,5 (NMH)	mg/l
CHSK manganistanem	<0,05	max. 3 (MH)	mg/l
Chlor volný	0,38 / 0,11	max. 0,3 (MH)	mg/l
Chuť	přijatelná pro odběratele		
Elektrická konduktivita	67,4	max. 125 (MH)	mS/m
Pach	přijatelný pro odběratele		
pH	7,65	6,5 - 9,5 (MH)	
Zákal	<1	max. 5 (MH)	ZFt
Železo	<0,002	max. 0,2 (MH)	mg/l
Mangan	<0,0005	max. 0,05 (MH)	mg/l
Teplota vody	14,5		
Tvrdost vody	3,12	max. 3,5 (DH)	mmol/l

Limitní hodnoty jsou uvedeny podle vyhlášky č.252/2004 Sb. v platném znění:

- **NMH** - nejvyšší mezní hodnota
- **MH** - mezní hodnota
- **DH** - doporučená hodnota